



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA



Str. Mircea cel Băran nr. 2 906400 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 461866, cont RO96TRE22320F332100XXXX Trezoreria Mangalia
Tel. secretariat 0241 761212, mobil 0749 123104
e-mail office@balnear.net, www.balnear.net



ISO 9001	SC 1214/00234
ISO 14001	SC 1215/00369
ISO 45001	SC 1220/01113
ISO 22000	SC 1214/00235
ISO 27001	SC 1220/01114
ISO 37001	SC 1220/01115

Nr. 4522/26.09.2024

Catre toti cei interesati

Cu referire la: Procedura de atribuire „lucrari avand ca obiect demolare bloc alimentar corp C3 si corp partial C1 (corp C6 provenit din dezmembrarea corpului C1) parte a Proiectului de Reabilitare, consolidare si extinderea Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia” Cod/Coduri CPV: 45111100-9, *Lucrari de demolare*

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 411/25.09.2024, privind anuntul de intentie nr. 4416/19.09.2024 publicat pe site-ul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia www.balnear.net

Intrebare 1

In lista cu cantitati anexata adresei nr. 4503/25.09.2024, pentru capitolele de lucrari 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 si 1.1.4, unitatea de masura este **“tone”**, iar pentru capitolul de lucrari 1.1.10 “Moloz rezultat din lucrari de desfacere” unitatea de masura este **“mc”**, astfel incat suma cantitatilor de la capitolele de lucrari de la 1.1.1 pana la 1.1.4 inclusiv, coincide cu cantitatea de la capitolul de lucrari 1.1.10, respectiv 1792,09, insa sunt unitati de masura diferite.

Va rugam sa clarificati unitate de masura este cea corecta si ce unitate de masura se va folosi pentru deseurile din moloz rezultate din lucrari de desfacere (tone sau metri cubi).

Raspuns

La capitolul 1.1.10 “Moloz rezultat din lucrari de desfacere” unitatea de masura este **“tone”**, adica 1.792,09 tone.

Intrebarea 2

In lista cu cantitati, la pozitia 1.1.5 „Taiere cu fir /disc diamantat” unitatea de masura este „mp”. Va rugam sa precizati daca unitatea de masura este cea corecta sau distanta pe care se vor realiza lucrari de taiere cu fir/disc diamantat se va masura in “metri liniari”.

Raspuns

Unitatea de masura de la capitolul 1.1.5 „Taierea cu fir/disc diamantat” va fi **„metri liniari”**.

Taierea cu fir /disc diamantat se va face pe linia, rosie, pe o lungime de 37 ml, a planseului existent cu o grosime de aproximativ 11cm.

Anexam schita conform careia se va face taierea.

PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE,
Jr. Isac Georgiana

